

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Budowa terenowych urządzeń sportowych przy**

ZPO w Wielgim na działce nr 154/11w miejscowości Wielgie, Gm. Wielgie Numer

ogłoszenia: 187916 - 2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 Gmina Wielgie na podstawie art.

38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) -

Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania 1:

Brak w przedmiarze wykonania przy trybunie wsporników (prefabrykatów L 120). Proszę o
uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedz:

Ścianki odporowe typu westerwelle H=120cm szt. 80 ukladanych na chudym betonie B15 gr. 20 cm i
zagętbione do H=60 cm.

Treść pytania 2:

Brak dokumentacji dotyczącej trybuny niezadaszonej systemowej. Proszę o uzupełnienie
dokumentacji i przedmiaru robót.

Odpowiedz:

W projekcie zastosowano trybunę systemową typu PROSTR model SO-05 licza rzędów i siedzeń
zgodnie z rysunkiem architektonicznym.

Treść pytania 3:

Proszę o wyjaśnienie jaką dokładnie podbudowę oraz nawierzchnię przysięć do wyceny bieżni i
skocznii w dal – dokumentacja oraz przedmiar robót są rozbieżne.

Odpowiedz:

Nawierzchnia syntetyczna zgodnie z rysunkiem 1

Treść pytania 4:

Brak części opisowej bieżni. Proszę o uzupełnienie dokumentacji

Odpowiedz:

Opis bieżni na rysunkach i w opisie technicznym

mgr ~~Włodzisław~~ Włodzisław Włodzisławski

W O J T