

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w m. Płonczyn : 91372 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012**

Gmina Wielgie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania 1:

Wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za równoważną oczyszczalnię składającą się z pojedynczego ciągu technologicznego. W pkt. 2.2. Zamawiający wymaga aby oczyszczalnia składała się z dwóch równoległych ciągów

Odpowiedź:

Oczyszczalnia musi być wyposażona w dwa ciągi technologiczne

Treść pytania 2:

Czy wykonawca ma wykonać badania ścieków oczyszczonych celem potwierdzenia spełnienia warunków odnośnie ich jakości opisanych w pozwoleniu wodno - prawnym

Odpowiedź:

Tak

Treść pytania 3:

Proszę udostępnić pozwolenie na budowę

Odpowiedź:

Pozwolenie zostanie opublikowane na BIP w dniu 28.03.2012

Treść pytania 4:

Proszę udostępnić dokumentację projektową w lepszej jakości, w szczególności dotyczy to rysunków. Są niewyraźne. Nie można odczytać treści jednoznacznie.

Odpowiedź:


Rysunki w lepszej jakości zamieszczone zostaną na BIP w dniu 28.03.2012.

Treść pytania 5:

Proszę udostępnić plik przedmiaru w formacie programu Norma Pro

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił przedmiar w odpowiednim formacie.

W O J T

mgr Tadeusz Wiewiórski