

Wielgie, dnia, 22.03.2013r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Rozbudowa ujęcia wodnego w Orłowie**
numer ogłoszenia: 38339 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013 Gmina Wielgie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania 1:


Żeby spełnić wymogi zawarte w zamówieniu dotyczące nowego zestawu na 6 pomp z wykorzystaniem istniejących 4 pomp zachodzi konieczność wyłączenia SUW na 3 doby (brak wody w sieci). Po rozmowie z przedstawicielem Grundfosa, żeby zapewnić ciągłość dostawy wody do sieci proponujemy następujące rozwiązanie.

Do istniejącego zestawu hydroforowego dostawić taki sam zestaw tylko na 2 pompy, kolektory ssący i tłoczny połączyć z istniejącymi za pomocą złączy kołnierzowych. Obok istniejącej szafy sterowniczej postawić nową szafę ze sterowaniem na 6 pomp i sukcesywnie przełączać do nowej szafy istniejące pompy bez zakłóceń w dostawie wody. Prosimy o wyrażenie zgody na takie rozwiązanie

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na takie rozwiązanie.

Wykonawcy na czas robót często dysponują własnym tymczasowym zapleczem technicznym do prowadzenia robót na ruchu i jest to normalne.

WOJT

mgr Tadeusz Wiewiórski