

GMINA WIELGIE
ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
woj. Kujawsko-Pomorskie
tel./fax 54-289-73-80
NIP:466-032-66-61 REGON:910866583

Wielgie, dnia, 24.07.2013r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zawiadomienia o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Modernizacja drogi gminnej nr 170814C Czarne Józefowo Budki Suradowskie, Numer ogłoszenia: 143461 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji następujące zmiany:

W treści SIWZ Rozdział II pkt. 2 dodaje się następującą treść:

„Zamawiający dopuszcza zastosowanie na całym modernizowanym odcinku zamiennie do wykonania podbudowy z przekruszonego gruzu betonowego o frakcji 0-63 mm o gr. warstwy min. 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym oraz kruszywa łamanego o frakcji 2-31,5 mm o gr. warstwy min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Zarówno na zastosowany gruz jak i kruszywo Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający skład (brak zanieczyszczeń, czysty gruz betonowy) oraz frakcję materiału.”

Pozostała treść specyfikacji i umowy pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

W O J T
mgr Tadeusz Wiewiórska