

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Bieżąca obsługa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową oczyszczalnią ścieków z siecią kanalizacyjną.**

OGłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu

11.10.2014 r. pod numerem 2014/S 196-34690. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) - Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania 1:

Proszę o określenie szczegółowe czy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne są własnością Zamawiającego czy odbiorców i do kogo będzie należało utrzymanie ich sprawności technicznej?

Odpowiedź:

Zagadnienia w tym zakresie rozstrzygają zapisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Treść pytania 2:

Proszę o podanie ile wodomierzy w latach 2013-2014 zostało wymienionych oraz ile wodomierzy nie posiada aktualnej legalizacji?

Odpowiedź:

W latach 2013- 2014 wymieniono 52 wodomierze. Zamawiający przeprowadza aktualnie inwentaryzację. W związku z tym, iż poprzedni operator nie wykonywał w tym zakresie swoich obowiązków nie jest możliwe podanie rzetelnej informacji w tym zakresie.

Treść pytania 3:

Proszę o określenie czy wszystkie przyłącza posiadają plomby?

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyłącza wodociągowe nie muszą być plombowane.

Treść pytania 4:

Kto odpowiedzialny jest za oczyszczanie ciekłu Leniec, do którego odprowadzany jest zrzut ścieków z oczyszczalni?

Odpowiedź:

Odpowiedzialność za czyszczenie ciekłu Leniec spoczywa na Gminnej Spółce Wodnej „NOWOŚĆ” w Wielgim

Treść pytania 5:

Jak kształtowały się koszty Gminy Wielgie w latach 2013-2014 przy eksploatacji i utrzymaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w odniesieniu do utrzymania:

- a) Stacji wodociągowej
- b) Sieci wodociągowej
- c) Oczyszczalni ścieków
- d) Sieci kanalizacyjnej

Odpowiedź:

W latach 2013-2014 koszty gminy przy eksploatacji i utrzymaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kształtowały się następująco:

- a) Stacji wodociągowej – 19 726,74 zł
- b) Sieci wodociągowej – 5 339,29 zł
- c) Oczyszczalni ścieków – 0 zł
- d) Sieci kanalizacyjnej – 0 zł

Treść pytania 6:

Proszę o podanie na kogo wydane zostanie pozwolenie wodno-prawne?

Odpowiedź:

Pozwolenie wodnoprawne wydane jest na Gminę Wielgie

Treść pytania 7:

Proszę o określenie ilości wydobytej wody, wielkości sprzedaży wody, wielkości strat wody oraz ilości odprowadzonych ścieków.

Odpowiedź:

W okresie od 01.01.2014 do 31.08.2014 woda wydobyta 114862 m3, woda sprzedana 104268 m3, straty wody 9031 m3, ilość odprowadzonych ścieków 27948 m3.

Treść pytania 8:

Proszę o podanie zużycia energii w latach 2013-2014

Odpowiedź:

Zużycie energii w latach 2013 – 2014 wynosiło:


- SUW Orłowo za rok 2013 – 152 617 kWh
- SUW Orłowo za okres od 01.01.2014 do 31.08.2014 -112 545 kWh
- Oczyszczalnia ścieków i przepompownię za 2013 rok – 117 957 kWh
- Oczyszczalnia ścieków i przepompownię za okres od 01.01.2014 do 31.08. 2014r. – 66 457 kW

Treść pytania 9:

W związku z tym, iż w SIWZ znalazł się zapis, dotyczący wymagań Zamawiającego odnośnie osoby posiadającej certyfikat księgowego wydany przez ministra finansów, proszę o określenie jaką rolę będzie sprawowała w/w osoba przy realizacji zadania.?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od obowiązku posiadania w kadrze osoby posiadającej certyfikat księgowego wydany przez ministra finansów.

WÓJT

mgr Tadeusz Wiewiórski