

Wielgie , dnia 27.08.2008 r

Gmina Wielgie
Ul.Starowiejska 8
87-603 Wielgie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ ETAP II Z ZADANIA PN PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ NR 170836 C WIELGIE-TEODOROWO branża drogowa sanitarna telekomunikacyjna na terenie gminy Wielgie Numer ogłoszenia w BZP: 184540 - 2008; data zamieszczenia: 07.08.2008 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1/2008

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje wyposażenie dodatkowe rozdzielnic zasilająco – sterującej przepompowni ścieków poza wyposażeniem standardowym?, jeśli tak to prosimy o podanie opcji dodatkowego wyposażenia w/w sterownika ?

Odpowiedź:

Rozdzielnicę zasilająco – sterującą należy wykonać zgodnie z wyposażeniem przewidzianym w P.B.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa dróg gminnych, jeśli tak to prosimy o podanie wysokości opłat .?

Odpowiedź: Nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego

Pytanie nr 3

Z uwagi na występujące rozbieżności w Specyfikacji Technicznej oraz w projekcie technicznym prosimy o uściślenie z jakiego materiału i na jakie ciśnienie należy przewidzieć rury do kanalizacji ciśnieniowej tłoczonyj?

Odpowiedź:

Przewód tłoczny wykonać z rury PE 80 , SDR11 , PN 10, Dz. 90mm.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,
WÓJT

.....
mgr Tadeusz Wiewiórczyński
(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby,

której Kierownik zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności)