

GMINA WIELGIE
ul. Starowiejska 8
87-603 Wielgie
woj. Kujawsko - Pomorskie
tel./fax 54 289 73 80
NIP: 466-032-66-61 REGON 910866583

Wielgie, dnia, 30.03.2012r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w m. Płonczyn : 91372 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012**


Gmina Wielgie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania 1:

W przedmiarze w pozycji nr 6 zamieszczono studzienkę rozdzielczą wraz z nadbudową. Prosimy o podanie parametrów studzienki rozdzielczej oraz czy ma być to studzienka betonowa lub wykonana z innego materiału?

Odpowiedź:

Jest to studzienka stosowana w systemach drenarskich. Powinna posiadać 2 wloty i 5 wylotów, oraz powinna być wykonana z polietylenu wysokiej gęstości.

WÓJT

mgr Tadeusz Wiewiórski