

## **GMINA WIELGIE**

ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie  
woj. Kujawsko-Pomorskie  
tel./fax 54-289-73-80  
NIP:466-032-66-61 REGON:910866583

Wielgie, dnia, 22.03.2013r.

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**


Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Rozbudowa ujęcia wodnego w Orłowie**  
**numer ogłoszenia: 38339 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013** Gmina Wielgie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### Treść pytania 1:

Czy zaprojektowane rury eksploatacyjne w wariantcie I projektu robót geologicznych zafiltrowania otworu wiertniczego S-3 mają być nowe wiertnicze w gat. R-65 z atestami, czy mogą być używane, względnie w innym gatunku?

#### **Odpowiedź:**

Do zafiltrowania otworu wiertniczego S-3 w wariantcie I projektu robót geologicznych muszą być zastosowane nowe rury eksploatacyjne w gat. R-65 z wymaganymi atestami.

**WOJT**  
  
mgr Tadeusz Wiewiórski