



Wskazywanie "Z" oznacza, że należy wykonać instalację zgodnie z instrukcją producenta.

System ochrony TN-S

- Legenda:**
- kabel YKY 5x10mm² w rurze R50
 - wypust dla zasilania
 - ⊕ gniazdo wtykowe IP22 16A 1-fazowe
 - ⊖ gniazdo natynkowe 32A 3-fazowe
 - ⊕ gniazdo natynkowe IP44 16A 1-fazowe
 - zestaw 4 gniazd wtykowych 16A 1-fazowych w skrzynce podłogowej IP22
 - zasilanie wentylatora
 - ⊗ oprawa oświetleniowa
 - ⊙ OW 60W
 - ⊕ oprawa oświetleniowa OW 60W z czujką ruchu
 - ⊖ łącznik oświetlenia 1-biegunowy
 - ⊕ oprawa oświetleniowa świetłkowa 1x36W
 - ⊖ oprawa oświetleniowa świetłkowa 2x36W
 - ⊕ oprawa oświetleniowa świetłkowa 1x36W z modulem awaryjnym

INWESTYCJA:	INWESTOR:
Budynek biurowo-magazynowy ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, dz. nr 261/1, obr. Wielgie 0020	Gmina Wielgie ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIOWA	
FUNKCJA:	NR UPRAWNIENI / PODPIS:
mgr inż. Roman Pietrzak	UJAN-N-V/147/10/84
Sprawdzający Stanisław Stasieczek	Specjalność: Instalacje elektryczne
Opracowujący Mariusz Melkowski	Specjalność: Instalacje elektryczne
Marcin Kozłowski	
BRANŻA:	elektryczna
STADIUM:	projekt budowlany
DATA:	wrzesień, 2015
	SKALA: 1:100
	NR RYSUNKU: E - 2.0